


# PRŮKAZ ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI BUDOVY


vydaný podle zákona č. 406/2000 Sb., o hospodaření energií, a vyhlášky č. 264/2020 Sb., o energetické náročnosti budov

Ulice, číslo: parc. 1345/1  
 PSČ, místo: Tlučná  
 K.ú., parcelní č.: (Tlučná [767557]), 1345/1  
 Typ budovy: Rodinný dům  
 Celková energeticky vztažná plocha: 127 m<sup>2</sup>



## KLASIFIKAČNÍ TŘÍDA

Primární energie z neobnovitelných zdrojů  
 kWh/(m<sup>2</sup>·rok)




Požadavky pro výstavbu nové budovy do 31.12.2021

jsou **SPLNĚNY**

## ROZDĚLENÍ DODANÉ ENERGIE

MWh/rok

■ zemní plyn: 11.6  
 ■ kusové dřevo, dřevní stěpka: 3.4  
 ■ elektřina: 0.9



## UKAZATELE ENERGETICKÉ NÁROČNOSTI

|  |   |                                |          |
|--|---|--------------------------------|----------|
|  | Průměrný součinitel prostupu tepla budovy | 0.23 W/(m <sup>2</sup> ·K)     | <b>B</b> |
|  | Měrná potřeba tepla na vytápění           | 70.7 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) |          |
|  | Celková dodaná energie                    | 126 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>B</b> |
|  | Vytápění                                  | 103 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok)  | <b>B</b> |
|  | Chlazení                                  | -                              |          |
|  | Nucené větrání                            | -                              |          |
|  | Úprava vlhkosti                           | -                              |          |
|  | Příprava teplé vody                       | 17.3 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>B</b> |
|  | Osvětlení                                 | 5.28 kWh/(m <sup>2</sup> ·rok) | <b>D</b> |

Energetický specialista: Ing. Petr Janoušek  
 Osvědčení č.: 1685  
 Kontakt: janousekpetr@volny.cz

Ev. č. průkazu: 385515.0  
 Vyhотовeno dne: 30.09.2021  
 Podpis: